

# STR 系列C型

## 数字式交流电动机软起动器 AC Motor Smart Soft Starter



西安西普电力电子有限公司



Q 2366613



Q 2366610



Q 2366612



Q 2366611

WSF

世标认证

# 认 证 证 书

兹证明

注册号: 03816Q22089R05

组织机构代码: 91610104623902588W

西安西普电力电子有限公司

地址: 西安市高新区新型工业园西部大道2号J28号楼, 710119

质量管理体系符合

GB/T 19001-2008/ISO9001:2008

该体系覆盖范围


变频器、软起动器、低压配电柜(资质范围内)的设计、生产、销售及服务

初次发证日期: 2016年5月5日

发证日期: 2016年5月5日, 有效期至: 2018年9月15日

该证组织在证书有效期内每年至少接受一次监督审核, 并将监督审核合格标识粘贴于证书指定位置。本证书方可有效。本证组织状态见[www.iaf.org](http://www.iaf.org)或[www.cnas.org.cn](http://www.cnas.org.cn)中国认证认可监督管理委员会官方网站  
([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn))。

北京世标认证中心有限公司

签发: 

地址: 中国 北京市海淀区万寿路11号远洋风景  
家园6幢1单元101室, 100036

世标认证

ISO9001



体系认证  
CNAS C038-Q

## **前　　言**

感谢您选用西安西普电力电子有限公司 STR 系列 C 型液晶汉显智能式交流电动机软起动器。

为了充分发挥本产品的功能，在使用前，请详细阅读本说明书。请您按规程正确操作及使用，并确保操作者的安全，当您在使用中发现疑难问题而本说明书无法提供解答时，请与西安西普电力电子有限公司或各地代理、经销商联系，我们将竭诚为您服务。

## **安全注意事项**

1. 应由专业技术人员安装或指导安装本软起动器；
2. 应尽量保证电动机功率、规格与本软起动器匹配；
3. 严禁在软起动器的输出端(U. V. W)接电容器；
4. 与软起动器输入及输出连线应用绝缘胶带包好；
5. 软起动器外壳必须可靠接地；
6. 设备维修时，必须先切断输入电源；
7. 内部电路板带有高压，非专业人员请勿维修。

# 目 录

1. STR 系列 C 型 软起动器的作用及特点 .....	5
2. 产品型号及检查 .....	6
3. 使用条件及安装 .....	6
3.1 使用条件 .....	6
3.2 机盖拆装及安装要求 .....	7
4. 工作原理 .....	9
5. 基本接线及外接端子 .....	10
5.1 基本接线图 .....	10
5.2 STR 系列 C 型软起动器外接端子排序图 .....	10
5.3 STR 系列 C 型软起动器外接端子说明 .....	11
6. STR 软起动器控制模式 .....	12
6.1 起动方式 .....	12
6.1.1 电压斜坡起动 .....	12
6.1.2 电流限流起动 .....	12
6.1.3 电压斜坡+限流起动 .....	13
6.1.4 电流斜坡起动 .....	13
6.1.5 突跳+电压斜坡起动 .....	14
6.1.6 点动 .....	14
6.2 停车方式 .....	14
6.2.1 自由停机 .....	14
6.2.2 软停机 .....	15
7. 控制键盘功能及操作方法 .....	15
7.1 操作键盘 .....	15
7.2 操作键功能 .....	16
7.2.1 单键操作 .....	16
7.2.2 复合键操作 (操作时两键同时按下) .....	16
7.2.3 控制键盘热插拔功能 .....	17
8. 参数设置 .....	17

## 西安西普公司——STR 系列 C 型说明书

8.1 中文模式下功能参数流程图	18
8.2 参数设置	18
8.2.5 参数上载及下载	21
8.2.6 设置参数的存储	21
9. 故障保护功能及解决办法	22
9.1 故障显示及解决办法	22
9.2 过载保护级别及选择	23
电机过载保护特性曲线	23
9.3 最后三次故障查询办法	24
10. 通讯功能	25
10.1 RS232 (或 RS485) 串行通讯	25
10.2 通讯协议	26
11. STR 系列 C 型软起动器典型原理图	29
12. STR 系列 C 型软起动器试运行及日常维护注意事项	29
12.1 试运行检查及注意事项	29
12.2 日常维护注意事项	30
13. 规格及型号	31
订货须知	32
西安西普电力电子有限公司	33

## 1. STR 系列 C 型 软起动器的作用及特点

STR 系列 C 型智能交流电动机软起动器是采用电力电子技术、微处理器技术及现代控制理论设计生产的具有当今国际先进水平的新型电机起动设备。该产品能有效地限制异步电动机起动时的起动电流，可广泛应用于风机、水泵、输送类及压缩机等负载，是传统的星 / 三角转换、自耦降压、磁控降压等降压起动设备的理想换代产品。

### 作用

- 降低电动机的起动电流，减少配电容量，避免增容投资；
- 减少起动应力，延长电动机及相关设备的使用寿命；
- 平稳的起动和软停车避免了传统起动设备的喘振问题、水锤效应；
- 多种起动模式及宽范围的电流、电压设定，可适应多种负载场合，改善工艺；
- 完善可靠的保护功能，更有效的保护电动机及相关设备的安全；
- 可用于频繁起、停的场合。

### 特点


- STR 系列 C 型软起动器采用高性能微处理器技术，性能更高，并且有对电压适应范围更宽的特点。
- 6 种起动模式可选择，可最大程度使电动机实现最佳起动效果，并可实现软停车。
- 大屏幕液晶人机界面，中文（汉显）及英文两种显示模式，操作简便，7 色背光液晶显示可反映软起动器不同工作状态，充分体现了人性化设计理念。
- 多种保护监测功能，热过载保护根据负载要求 6 级可选。并可查询最后三次故障记录，提供故障分析依据。
- 本产品可提供 4 ~ 20mA 模拟输出、RS232（或 RS485）通讯接口（采用 MODBUS RTU 通讯协议），可以通过上位机进入参数设置、操作及监测，实现高智能化控制。
- 实际功率设置：当软起动器功率比实际负载功率大时，可将软起动器的额定电流按实际负载进行设置，使软起动器实际功率与负载匹配，以保证起动、运行、保护等各参数的准确性。
- 可编程输出继电器：可方便实现与其它设备的联锁控制。

## 西安西普公司——STR 系列 C 型说明书

### 2. 产品型号及检查

每台 STR 系列 C 型软起动器在出厂前均进行了全部功能及运行试验，用户在收到设备后，请按下列步骤检查。如发现问题，请立即与供货商联系。

- 检查产品铭牌：确认您收到的货物与您订购的产品是否相符。



- 检查产品是否在运输过程中损伤，如：内部零件脱落、外壳凹陷、变形及连线脱落等问题。
- 产品合格证及使用说明书：每台软起动器内均附有产品合格证一份及使用说明书一本。

### 3. 使用条件及安装

#### 3.1 使用条件

使用条件对软起动器的正常使用及寿命有一定影响，因此请将软起动器安装在符合下列使用条件的场所。

##### 产品的使用条件：

- 供电电源：市电、自备电站、柴油发电机组；
- 输入电压：AC380V (-10%~+15%)，50Hz；
- 适用电机：一般鼠笼式异步电动机（绕线电机订货时请说明）；

## 西安西普公司——STR 系列 C 型说明书

- 起动频度：标准产品建议每小时起停不超过 30 次；
- 冷却方式：强制风冷；
- 安装方式：壁挂式；
- 使用条件：STR 系列 C 型软起动器使用时应配接旁路接触器；
- 防护等级：IP20；
- 环境条件：海拔超过 2000 米，相应降低容量使  
用； 环境温度在  $-25^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$  之间；  
相对湿度不超过 95% ( $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ )；  
无凝露，无易燃、易爆、腐蚀性气体，无导电性尘埃。室内安装，  
通风良好。震动小于 0.5G。

### 3.2 机盖拆装及安装要求

STR 系列 C 型软起动器的安装方式为壁挂式，其上面板及控制键盘均为塑壳结构，结构分解图 3-1 所示，拆装方法见下列组图。

#### ● STR 系列 C 型软起动器结构分解图



图 3-1




图 3-2

#### ● 面板下机盖的拆装方法

如图 3-2 所示，用双手拇指按住下机盖下部齿状部位，向里压，同时  
向上抬，即可卸下。

#### ● 面板上机盖的拆装方法

如图 3-3 所示，将面板下机盖拆下后，用螺丝刀拆掉机盖下端 2 个

## 西安西普公司——STR 系列 C 型说明书

固定螺丝，将面板微抬，并向下抽，即可取下上机盖（注：切勿将上机盖直接向上抬，否则会将塑料机盖上端卡口损坏。




图 3-3

### ● 控制键盘的拆装方法

如图 3-4 所示，先将塑壳面板下机盖取下，并用一只手伸进，食指按住卡口向下扳，中指和无名指往上推，即可把键盘推出。




图 3-4

### ● 控制线的接线方法

如图 3-5 所示，将控制线从控制线穿线孔处穿进后，按控制线上的编号分别接在相对应的端子上即可。




图 3-5

### ● 安装方向及距离

为了确保软起动器在使用中具有良好的通风及散热条件，软起动器应垂直安装，并在设备上下留有足够的散热空间，如图 3-6。




图 3-6 (壁挂式)

### ● 柜内安装

当软起动器要安装在配电柜内时, 必须选用通风良好的柜体。起动器在柜内可采取如图 3-7 所示的横向布局安装。也可采用如图 3-8 所示的纵向布局安装。但是, 在采用纵向布局安装时 (特别是对强迫风冷的软起动器), 应在上、下安装的软起动器之间加一导风隔板, 以防止下面的软起动器的热量影响上面的软起动器。




图 3-7 横向布局安装

图 3-8 纵向布局安装

## 4. 工作原理

STR 系列 C 型电动机软起动器采用三对反并联的晶闸管串接于交流电机的定子回路上。利用晶闸管的电子开关作用, 通过微处理器控制其触发角的变化来改变晶闸管的开通程度, 由此来改变电动机输入电压大小, 以达到控制电动机的软起动目的。当起动完成后软起动器输出达到额定电压, 这时将通过旁路控制信号, 自动控制三相旁路接触器 KM 吸合, 将电动机投入电网运行, 如图 4-1。




图 4-1

## 5. 基本接线及外接端子

图 5-1 及图 5-2 是 STR 系列 C 型软起动器的可供用户使用的全部外接端子，详细功能见表 5-1 “外接端子说明”。

### 5.1 基本接线图




图 5-1

## 5.2 STR 系列 C 型软起动器外接端子排序图




图 5-2

### 5.3 STR 系列 C 型软起动器外接端子说明

端子说明		端子名称		说明	
主 电 路	R. S. T	交流电源输入端子		通过断路器 (QF) 接三相交流电源	
	U. V. W	软起动器输出端子		接三相异步电动机	
	U1. V1. W1	外接旁路接触器专用端子		接线方式请参考图 11-1	
控 制 电 路	RUN	外控起动端子		RUN 和 COM 短接即可外控起动★	
	STOP	外控停止端子		STOP 和 COM 短接即可外控停止★	
	JOG	外控点动端子		JOG 和 COM 短接即可实现点动	
	RET	外控复位端子		RESET 和 COM 短接即可实现故障复位	
	COM	控制信号公共端子		内部电源参考点	
	+12V	直流输出		输出电源: DC 12V, 100mA	
模拟 输出	OC	起动完成端子		起动完成后 OC 门导通 (DC30V/100mA)	
	I	4~20mA 输出 负载输入阻抗≤400Ω		$I_m = I_e (I_o - 4) / 8$ $I_m$ : 电机输出电流 (A) $I_e$ : 电机额定电流 (A) $I_o$ : (4~20mA) 输出电流 (mA)	
	COM	控制信号公共端子			
继 电 器 输出	K14	常开	故障输出端子	故障时: K14-K12 闭合; K11-K12 断开 触点容量: AC:12A/250V 或 5A/380V; DC:15A/30V	
	K11	常闭			
	K12	公共			
	K24	常开	外接旁路接 触器 控制端子	起动完成后: K24-K22 闭合; K21-K22 断开 触点容量: AC:10A/250V 或 5A/380V DC: 15A/30V	
	K21	常闭			
	K22	公共			
可 编 程 继 电 器 输出	K34	常开	可编程输出 端子★	0 — 无效	
	K31	常闭		1 — 上电有效 有效时 K34-K32 闭合	
	K32	公共		2 — 待机有效 K31-K32 断开	
				3 — 起动过程有效	
				4 — 一起动完成有效 触点容量 AC: 12A/250V	
				5 — 软停有效 或 5A/380V	
				6 — 一起动至停止有效 DC: 15A/30V	
				7 — 故障有效	

★ ① 表示外控起停信号有两种接线方式, 采用二线控制时, STOP 端不

接线; 详见基本接线图 5-1。

② 可编程输出的设定详见“8.2.1 起停参数设定”。

## 6.STR 软起动器控制模式

### 6. 1 起动方式

STR 系列 C 型软起动器共有以下 6 种起动方式，用户可根据自己的负载情况进行选择。

- 电压斜坡起动
- 电流限流起动
- 电压斜坡 + 限流起动
- 电流斜坡起动
- 脉冲突跳 + 电压斜坡起动
- 点动

#### 6.1.1 电压斜坡起动

起动后，软起动器输出电压，快速升至“斜坡起动初始电压”值  $U_1$ ，然后根据“电压斜坡起动时间”逐步增加输出电压，直至起动完成，如图 6-1。

电压斜坡起动方式适用于大惯性负载，或对起动电流要求不严，而对起动平稳性要求较高的场合。这种起动方式，可大大降低起动冲击及机械应力。初始电压  $U_1$  值越大，起动初始转矩越大，但起动瞬间冲击也越大，起动过程的长短和起动时间设定值及负载的轻重有关，和限流倍数无关。和“电压斜坡起动”相关的参数： 斜坡起动初始电压（ $U_1$ ）：0%~60%电压斜坡起动时间（ $t$ ）：1~120s




图 6-1

#### 6.1.2 电流限流起动

起动后，电机电流快速升至所设定的电流限流值  $I_m$ ，并保持输出电流不大于该值，使电动机逐渐加速，电压逐渐升高，当电动机接近额定转速

## 西安西普公司——STR 系列 C 型说明书

时，电机电流迅速下降至额定电流  $I_e$ ，完成起动过程，如图 6-2。

限流起动方式一般用在对起动电流有严格要求的场合，特别是电网容量偏小，要限制起动容量时，可根据要求设定限流倍数，一般在 2.5~3 倍之间，设定过小也会造成不能正常起动。采用限流起动时，起动时间和限流倍数大小有关，限流倍数越大，起动时间越短，反之则越长。和“电流限流起动”相关的参数：限流起动限流倍数 ( $I_m$ )：20%~400%




图 6-2




图 6-3

### 6.1.3 电压斜坡+限流起动

电机电压按预先设定的斜率线上升，但若电流超过电流限幅值，则暂停升压，随着电机转速上升，电流下降到低于电流限幅值后，再继续线性升压至全压，起动完成，如图 6-3。

这种起动方式主要是用于供电容量偏小并要求起动冲击较小的负载。和“电压斜坡+限流起动”相关的参数：斜坡起动初始电压 ( $U_1$ )：0%~60%电压斜坡起动时间 ( $t$ )：1~120s，限流起动限流倍数 ( $I_m$ )：20%~400%

### 6.1.4 电流斜坡起动

电动机起动后，起动电流按设定的电流斜坡起动时间逐步上升直至起动完成；当起动电流达到所设定的电流斜坡限流倍数，则电流保持不变，直至起动完成，如图 6-4。

电流斜坡起动一般用于提速要求较快的负载或同步转速较高的电机。和“电流斜坡起动”相关的参数：电流斜坡起动时间 ( $t$ )：1~120s 电流斜坡限流倍数 ( $I_m$ )：20%~400%




图 6-4




图 6-5

### 6.1.5 突跳+电压斜坡起动

对某些静态阻力较大的负载，在起动瞬间需要一个较大的力矩，也能正常起动，可选择这种起动模式。起动时，软起动器瞬间输出一个较高的电压（时间可设置），使电机转动，然后再按电压斜坡起动方式起动，直至起动完成，如图 6-5。

这种起动方式主要用于静态阻力较大的负载。和“突跳+电压斜坡起动”相关的参数：电压斜坡初始电压（U1）：0%~60% 电压斜坡起动时间（t2）：1~120s 脉冲突跳电压（UT）：0%~80%，脉冲突跳时间（t1）：（0~500）ms

### 6.1.6 点动

点动时，软起动器的输出电压迅速增加至初始电压  $U_1$  并保持不变，改变  $U_1$  的设定值，可改变电动机点动时的输出转矩，该功能对试车或某些负载的定位非常方便，如图 6-6。和“点动”相关的参数：点动电压：0%~60%




图 6-5

## 6.2 停车方式

### 6.2.1 自由停机

当接到停机指令后，软起动器控制旁路接触器断开，同时，封锁主电路晶闸管的输出电压、电动机依惯性逐渐停机。

## 6.2.2 软停机

在这种停机模式下，电动机供电由旁路接触器切换到主电路晶闸管，控制输出电压逐渐降低，直至电机平稳停机。


软停时间：1s~10s

## 7. 控制键盘功能及操作方法


### 7.1 操作键盘

STR 系列 C 型软起动器采用  $128 \times 64$  点阵大屏幕液晶显示模块和微动式薄膜按键组成操作显示键盘，有中文/英文两种显示模式，6 个微动式按键，可实现软起动器的起、停操作、参数设置、修改、故障查询、故障复位等操作。显示采用点阵显示模块，7 色背光显示，不同背光颜色代表软起动器的不同状态，详见图 7-1。

- 待机状态—液晶背光为红色



- 运行状态—液晶背光为绿色
- 起动状态—液晶背光为兰色
- 停车状态—液晶背光为桔色



● 故障状态—液晶背光为黄色




图 7-1

## 7.2 操作键功能

### 7.2.1 单键操作

RUN: 起动键, 按此键使电机起动。

STOP: 停止键, 按此键使运行电机停止运行。

PRG: 编程键, 在待机或故障状态下, 按此键可进入编程状态。  
(主功能或子功能菜单)。

EXIT: ① 编程退出, 按此键可退出编程状态, 还可实现其它功能。

② 故障复位, 在故障状态下, 按此键, 可退出故障状态, 回到待机状态。

③ EXIT 和其它键复合使用, 还可实现其它功能。

▲、▼: 在编辑状态下, 可滚动翻阅菜单功能。

② 在功能参数状态下, 按▲、▼键, 可修改当前功能参数。

▲— 使参数增大, ▼—使参数减小。

③ 在故障状态下, ▲、▼可翻阅前一次及前 2 次故障情况。

### 7.2.2 复合键操作 (操作时两键同时按下)

● 在待机状态下

STOP +▲ ▼: 电压校准, 使显示电压增加。

## 西安西普公司——STR 系列 C 型说明书

STOP + : 电压校准, 使显示电压减小。

EXIT +▲ : 上载参数, 使软起动器内参数复制到操作键盘。

EIXT + ▼ 下载参数, 使操作键盘内参数复制到软起动器。

EIXT+STOP : 进入故障查询。(按▲、▼键可以查询最近三次故障。)

### ● 在运行状态下

RUN +▲ : 运行电流校准, 使显示电流

增加。RUN▼ : 运行电流校准, 使显示电

流减小。

在通讯中断状态下(显示“通讯故障”) EXIT+STOP : 可重新连接通讯。

### 7.2.3 控制键盘热插拔功能

STR 系列 C 型软起动器在参数设定好后, 可以在不接控制键盘的情况下, 通过外控方式进行操作工作。也可在运行状态下进行插或拔, 并且不影响软起动器的正常使用。

## 8. 参数设置

STR 系列 C 型软起动器的显示界面为中文 / 英文两种语言显示模式(可设置)。上电后可依次显示以下三种画面(如图 8-1), 每个画面间隔 5 秒, 最后稳定在待机状态。




图 8-1

注: 在出现“语言选择”界面时, 可通过▲或▼键选择“简体中文”或“English”。

### 8.1 中文模式下功能参数流程图

C 型软起动器功能参数查询及设置采用汉显菜单滚动方式, 分为一个主菜单和四个子菜单, 包含了所有可设置及可查询的参数, 由于全部功能均为汉字显示, 所以直观、易懂、易操作, 其全部菜单功能展开流程如图 8-2。




图 8-2

### 8.2 参数设置

STR 系列 C 型软起动器参数查询、设置的操作方法如图 8-3。




图 8-3

操作方法:

- 按 PRG 键, 可进入主菜单或子菜单功能及参数;
- 按▲或▼键, 可滚动查找菜单功能或修改参数值;

## 西安西普公司——STR 系列 C 型说明书

- 按 EXIT 键, 可退出主菜单或子菜单。
- 注: 数据一旦修改将被自动保存, 不受掉电影响, 一直保持到下一次修改。

### 8.2.1 起停参数设定 (表 8-1)

待机	PRG	子菜单功能	子菜单功能	说明	出厂值
主菜单功能 ↓	PRG	限流起动限流倍数	PRG → 20% ~ 400%	软起动器额定电流的0.2 ~ 4倍	300%
		电压斜坡初始电压	→ 0% ~ 60%	供电电压的0 ~ 60%	30%
		电压斜坡起动时间	→ 1 ~ 120s	1 ~ 120秒	30s
		脉冲突跳电压	→ 0% ~ 80%	供电电压的0% ~ 80%	0%
		脉冲突跳时间	→ 0 ~ 500ms	0 ~ 500毫秒	0
		电流斜坡限流倍数	→ 20% ~ 400%	软起动器额定电流的0.2 ~ 4倍	300%
		电流斜坡起动时间	→ 1 ~ 120s	1 ~ 120秒	20s
		点动电压	→ 0% ~ 60%	供电电压的0% ~ 60%	30%
		软停车时间	→ 1 ~ 10s	1 ~ 10秒	1s
		制动停车时间 (NO)		制造厂商保留参数	NC
		起动方式	→ 1 ~ 6	1-电压斜坡 2-电流限流 3-点动 4-电压斜坡+限流 5-电压斜坡+突跳 6-电压斜坡+突跳	2
		停车方式	→ 1 ~ 2	1-自由停车; 2-软停车;	1
		控制模式	→ 1 ~ 3	1-键盘控制; 2-端子控制; 3-键盘+端子控制	2
		可编程继电器输出设定	→ 0 ~ 7	0-任何状态均无效 1-软起动器通电有效 2-待机状态时有效 3-起动过程有效 4-起动完成有效 5-软停有效 6-从起动到停止有效 7-故障时有效	0

### 8.2.2 保护参数设定 (表 8-2)

待机	PRG	子菜单功能	参数范围	说明	出厂值
主菜单功能 ↓	PRG	起动过流倍数	PRG → 400% ~ 600%	额定电流的4-6倍	400%
		运行过流倍数	→ 20% ~ 400%	额定电流的0.2-4倍	200%
		起动过载级别	→ 1 ~ 6	起动过载分为6级, 详见表9-2	5
		运行过载级别	→ 1 ~ 6	运行过载分为6级, 详见表9-2	2
		过电压设定	→ 380 ~ 450	过电压范围: 380V ~ 450V	437
		欠电压设定	→ 250 ~ 380	欠电压范围: 250V ~ 380V	340
		电流不平衡度	→ 5% ~ 50%	任一相电流与三相平均电流之差和平均电流之比 $\left  \frac{I - I_{平均}}{I_{平均}} \right  \quad (I 表示三相电流中任一相)$	30%

## 8.2.3 运行参数设定 (表 8-3)

待机		子菜单功能	参数范围	说明	出厂值
主菜单功能	PRG				
运行参数设定	PRG	软起动器额定电流	软起动器额定电流标称值	只读, 不可修改	软起动器额定电流标称值
	PRG	电机额定电流	软起动器额定电流的(50%~100%)	可按电机额定电流修改	软起动器额定电流标称值
	PRG	电压校正因子	50%~1500%	键盘显示电压校准常数 ★	出厂校准值
	PRG	电流校正因子	50%~1500%	键盘显示电流校准常数 ★	出厂校准值
	PRG	旁路后触发状态	1~2	1-旁路后关闭触发脉冲 2-旁路后仍有触发脉冲	2

注:

★ 键盘显示电压校准方法: 在待机状态下, 按 STOP+▲使显示电压增大;  
按STOP+使显示电压减小。

★ 键盘显示电流校准方法: (按以下两种方法)

- ① 在待机状态下, 编辑进入“电流校正因子”项, 按▲或键可通过改变电流校正常数来改变运行时的显示电流值, 按▲键可使运行显示电流增大, ▼键可使运行显示电流减小;
- ② 在运行状态下, 按 RUN+▲使显示电流增大; 按 RUN+使显示电流减小 (校准后的电流必须在停机后, 重新进入该项存储, 否则断电后, 此校准值将会丢失)。

## 8.2.4 通讯参数设定 (表 8-4)

待机		子菜单功能	参数范围	说明	出厂值
主菜单功能	PRG				
通讯参数设定	PRG	RS485从机地址	1~127		1
	PRG	RS485波特率	1~5	1~19200 ( b/s ) 2~9600 ( b/s ) 3~4800 ( b/s ) 4~2400 ( b/s ) 5~1200 ( b/s )	2
	PRG	CAN总线从机地址		保留参数	NC
	PRG	语言选择	0~1	0~中文 1~英文 语言选择除了通过进入该菜单设置外, 也可在软起动器上电后出现“语言选择”时进行选择。	0

### 8.2.5 参数上载及下载

STR 系列 C 型软起动器和操作键盘之间可以进行数据传输，即可将软起动器中的各项参数上载至控制键盘，或将操作键盘中的参数下载至软起动器中，其操作方法如下：




图 8-4

### 8.2.6 设置参数的存储

在进入要查阅或修改的参数后，数据一旦被选定，在按 EXIT 键退出该项后，数据将会被自动存储。

## 9. 故障保护功能及解决办法

### 9.1 故障显示及解决办法

序号	故障显示	故障原因	解决办法
1	上电缺相	进线电源缺相?	此故障不可复位, 断电后检查三相电源及隔离断路器
2	运行缺相	运行时电源缺相? 晶闸管开路?	检查进线电源是否缺相 检查晶闸管或触发电路
3	起动过流	限流模式: 限流倍数是否合适? 斜坡模式: 起动时间是否合适?	对前述参数适当调整。 初始电压过高。
4	运行过流	负载突然加重? 或波动太大? 负载加重引起的网压下降?	调整负载检查电网电压 适当调整电流保护值
5	起动过载	起动中负载过重?	检查负载是否能适当减小 检查过载级别或适当调整
6	运行过载	电机超载运行? 反馈不准 (显示电流比实际大)?	调整负载在额定值内 校准键盘电流值应和实际值一致 检查过载曲线是否合适
7	电流不平衡	晶闸管触发插座接触不良? 晶闸管开路? 电机三相电流不平衡?	检查触发信号或晶闸管 对电源不平衡状况进行处理
8	欠电压	电网电压低于设定保护电压?	检查电网电压, 并重新整定设定值
9	过电压	电网电压高于设定保护电压?	检查电网电压, 并重新整定设定值
10	过热保护	起动太频繁? 散热风机不转? 旁路接触器触点烧坏?	减小起动频次 检查散热风机 检查、更换旁路接触器
11	EPROM 参数错误	参数超限? 内部存储器故障?	停机后检查各项设置参数并重设置
12	通讯中断	通讯传输故障 (不影响运行)	检查通讯传输系统

注: 11 项EPROM 参数错误, 保护值将按出厂值动作, 键盘闪烁报警, 不停机。

## 9.2 过载保护级别及选择

STR 系列 C 型软起动器的起动过程及运行均具有电子过载保护功能，并为反时限特性，分为 6 级，级别越高，保护越严格，即同等过载倍数时，保护动作时间越短，C 型产品起动过程及运行过载保护出厂时均已设定：

起动过程过载级别出厂值：5 级

运行过载级别出厂值：2 级

在使用时，用户也可根据具体负载要求进行相应调整。

电机过载保护特性级别（热态恢复到冷态时间为 180 秒）

2

表 9-

过载倍数 过载级别	6I <sub>e</sub>	5I <sub>e</sub>	4I <sub>e</sub>	3I <sub>e</sub>	2I <sub>e</sub>	1.5I <sub>e</sub>	1.2I <sub>e</sub>	1.05I <sub>e</sub>
1	1s	3s	6s	8s	10s	15s	150s	3600s
2	3s	8s	12s	16s	20s	30s	300s	3600s
3	6s	15s	22s	30s	40s	60s	350s	3600s
4	10s	22s	35s	48s	60s	90s	400s	3600s
5	15s	35s	55s	75s	90s	120s	450s	3600s
6	20s	45s	70s	95s	120s	150s	500s	3600s

电机过载保护特性曲线




图 9-1

### 9.3 最后三次故障查询办法

STR 系列 C 型软起动器具有最后三次故障自动存储功能，并可随时查阅，以便对故障原因进行分析，找出解决办法。具体查阅方式如下：

#### ● 在待机状态下查询




图 9-2

#### ● 在故障时查询




图 9-3

注：在故障状态下，也可直接进入功能菜单对参数进行修改，具体操作按下图



图 9-4

## 10. 通讯功能

STR 系列 C 型软起动器支持以 RS232 标配（或 RS485 选择）串行口进行数据收发。

### 10.1 RS232（或 RS485）串行通讯

- 从机地址：1~127（可控制 1~127 台软起动器）。
- 通讯协议：采用 MODBUS RTU 已完全预定义的标准通讯协议。
- 波特率设置范围：19200 (b/s)、9600 (b/s)、4800 (b/s)、2400 (b/s)、1200 (b/s)。
- 数据格式：1 个起始位，8 个数据位，1 个校验位不进行奇偶校验，1 个停止位。
- 通讯连接口说明（图 10-1 和表 10-1）。




图 10-1

表 10-1

标准 9 针 D 型连接器	
针脚号	信号说明
2	从机接收端
3	从机发送端
5	电源
1、4、6、7、8、9	空

## 10.2 通讯协议

MODBUS RTU 协议是一种已完全预定义的标准通讯协议。主机到从站的每条信息都采用异步传输，上位机（主机）可通过“读数据”和“写数据”帧对软起动器进行参数修改、控制，读取测量值等。

### ● 从 STRC 读取数据请求格式：

静止时间	从机地址	功能代码	数据区		CRC	静止时间
3.5 个字符	从机编号	03H	起始地址	数据个数	CRC 校验	3.5 个字符

-- 从机地址：1Byte，主机必须识别被选定的从站，未分配地址的从站将只接收消息，但不执行命令。

-- 功能代码：1Byte，读命令的功能代码为 03H。

-- 数据区：

--- 起始地址：2Byte，第一个字节为高地址字节，第二个字节为低地址字节。

--- 数据个数：2Byte，从起始地址开始的数据。第一个字节为高数据个数字节，第二个字节为低数据个数字节。

--- CRC 校验：2Byte。

响应格式：

### ● 接受正确响应格式：

静止时间	从机地址	功能代码	数据区		CRC	静止时间
3.5 个字符	从机编号	03H	字符数	参数值	CRC 校验	3.5 个字符

-- 从机地址：1Byte，响应的从机地址和主机请求的从机地址一致。

-- 功能代码：1Byte，读命令的功能代码为 03H。

-- 数据区：

-- 字节数: 1Byte, 读命令返回数据的字节数量。

-- 参数值: 读命令返回的数据值。

-- CRC 校验: 2Byte。

● 接收错误响应格式:

-- 从机地址: 1Byte, 响应的从机地址和主机请求的从机地址一致。

-- 差错码: 1Byte, 83H。

-- 异常码:

01=不支持的功能码;

02=不支持的起始地址或者不支持的“起始地址+数据个数”;

03=不支持的数据个数;

04=接收的 CRC 校验错误或者读多个数据时错误。

-- CRC 校验: 2Byte。

● 向 STRC 写数据请求格式:

静止时间	从机地址	差错码	数据区	CRC	静止时间
3.5 个字 符	从机编号	10H	起始地址 数据数量 字节数	CRC 校验	3.5 个字 符
--	--	--	--	--	--
--	--	--	数据值	--	--

--- 起始地址: 2Byte, 第一个字节为高地址字节, 第二个字节为低地址字节。

--- 数据数量: 2Byte, 第一个字节为高数据数量字节, 第二个字节为低数据数量字节。

## **西安西普公司——STR 系列 C 型说明书**

---字节数: 1Byte, 写命令要写的字节总数。

--- 数据值: 写命令要写的数据值。

-- CRC 校验:

2Byte。响应格式:

### **● 接受正确响应格式:**

静止时间	从机地址	功能代码	数据区	CRC	静止时间
3.5 个字 符	从机编号	10H	起始地址 数据数量	CRC 校验	3.5 个字 符

-- 从机地址: 1Byte, 响应的从机地址和主机请求的从机地址一致。

-- 功能代码: 1Byte, 写命令的功能代码为 10H。

-- 数据区:

--- 起始地址: 2Byte, 第一个字节为高地址字节, 第二个字节为低地址字节。

--- 数据数量: 2Byte, 第一个字节为高数据数量字节, 第二个字节为  
低数据数量字节。

-- CRC 校验: 2Byte。

### **● 接收错误响应格式:**

静止时间	从机地址	差错码	异常区	CRC	静止时间
3.5 个字 符	从机编号	90H	01, 02, 03, 04	CRC 校验	3.5 个字 符

-- 从机地址: 1Byte, 响应的从机地址和主机请求的从机地址一致。

-- 差错码: 1Byte, 90H。

-- 异常码:

01=不支持的功能码;

02=不支持的起始地址或者不支持的“起始地址+数据个数”;

03=不支持的数据个数;

04=接收的 CRC 校验错误或者读多个数据时错误。

-- CRC 校验: 2Byte

## 11. STR 系列 C 型软起动器典型原理图




图 11-1

## 12. STR 系列 C 型软起动器试运行及日常维护注意事项

### 12.1 试运行检查及注意事项

为了安全运行在通电前应按下列条款检查。

- 软起动功率是否与电机功率相符？

可进入“运行参数设定”中“电机额定电流”项，按电机铭牌电流值进行设定。

- 电动机绝缘是否符合要求？

- 主电路输入及输出接线是否正确？

- 所有接线螺母是否拧紧？

- 用万用表检查三相进线电源 (R, S, T) 是否有短路现象？

- 上电后，显示“待机”表示处于正常准备起动状态，可利用“点动”方式检查电机转向是否正确，如不正确，可调换电机端任意两相。

- 在试运行过程中，如电机起动状态不理想，可按表 8-1 起停参数设定，对起

## **西安西普公司——STR 系列 C 型说明书**

动模式及电流、电压、时间等参数做相应修改。

- 如果在整个通电及运行过程中出现故障保护，即会显示故障状态，请按表9-1 相应提示进行处理。
- 软起动器通电后，请勿打开机盖，以免触电。
- 在试运行过程中，如发现异常现象，如异常声音，冒烟或异味应迅速停机，切断电源，检查原因。
- 在软起动器输出未接电机的情况下通电，则 U.V.W 三相有感应电压，属于正常现象，接上电机后此感应电压即可消失。

### **12.2 日常维护注意事项**

- 感应电压：STR 软起动器在输入端接通电源后，在负载开路时，即使在停止状态，其输出端会有感应电压，这是由晶闸管的漏电流造成，属于正常现象；接上电机后此感应电压即可消失，因此，使用时应注意触电危险。
- 无功补偿：在配电电路中如需加装提高功率因数的无功补偿电路，则无功补偿电容应接在软起动器的输入端，不得接在其输出端，否则将会造成软起器的功率器件损坏。
- 绝缘测试：严禁用兆欧表测量 STR 软起动器输入及输出间的绝缘电阻，否则可能因过压而损坏软起动器的功率器件及控制板。
- 电路接线：不能将 STR 软起动器的输入和输出接反，否则可能会损坏软起动器或电机。
- 旁路接触器接线：STR 软起动器在配接旁路接触器时，软起动器输出U、V、W 和旁路输出U1、V1、W1 相序必须一致。
- 外控端子：STR 软起动器的外控端子RUN、STOP、JOG、RET、COM，不得引入外部电源，否则会损坏软起动器控制板。
- 在粉尘较多的工况场合，应定期进行粉尘清理，否则会降低软起动器的绝缘等级和散热效果，引起故障或损坏。
- 在潮湿的环境下，如软起动器长期不用，在使用前，必须进行除湿处理（如用电吹风或电炉烘干），否则会因潮湿或结露，降低软起动器的绝缘等级，造成爬电、短路，损坏软起动器。

### 13. 规格及型号

表 13-1


适配电机功率 (KW)	380V	
	额定电流 (A)	STR 系列 C 型
7.5	18	STR008C-3
15	30	STR015C-3
22	45	STR022C-3
30	60	STR030C-3
37	75	STR037C-3
45	90	STR045C-3
55	110	STR055C-3
75	150	STR075C-3
90	180	STR090C-3
110	220	STR110C-3
132	260	STR132C-3
160	320	STR160C-3
187	395	STR187C-3
200	400	STR200C-3
250	480	STR250C-3
280	550	STR280C-3
320	620	STR320C-3
400	720	STR400C-3
450	850	STR450C-3
500	1000	STR500C-3

订货须知

- 用户在订货时, 请将产品型号、规格、负载情况及使用条件通知供货方, 以便正确选择产品。
- STR 系列 C 型产品在使用时应配接旁路接触器。
- 对本产品有特殊使用条件或要求的用户, 请在订货时向供货方说明, 我们会提供完善的服务。
- 如负载为绕线式电机, 订货时应说明。

14. 结构及外形尺寸表 14-1

规格型号	外形尺寸(mm)			安装尺寸(mm)					铜排尺寸(mm)				重量(kg)	安装方式	
	W1	H1	D	W2	H2	D1	D2	D3	d	W3	W4	H3	D4	d1	
STR008→015C	175	270	225	150	225	140	95	154	Φ 7	50	25	265	3	Φ 9	7
STR022→030C															7.5
STR037→075C	205	300	235	180	285	153	100	154	Φ 7	63	25	290	3	Φ 9	11
STR090C→160C	300	490	250	270	470	170	58	120	Φ 9	90	40	475	5	Φ 11	35
STR187C→500C	472	530	310	400	505	230	55	130	Φ 11	150	40	510	5	Φ 11	45



## **西安西普公司——STR 系列 C 型说明书**

**西安西普电力电子有限公司**

**地址：西安市高新区新型工业园西部大道 2 号 J28 邮编：**

**710119 电话：029-88889286 88889256**

**传真：029-88889293 88889291**

**网址：[www.westpow.com](http://www.westpow.com) [www.westpow.cn](http://www.westpow.cn)**

**邮箱：westpow@163.com**